



UWAGI:

WYMIAROWANIE W [mm]

PASMO ŚWIETLNE NALEŻY MOCOWAĆ DO PŁATWI DACHOWYCH ZA POŚREDNICTWEM ODDZIELNEJ KONSTRUKCJI DOSTARCZANEJ PRZEZ PRODUCENTA.

MOCOWANIE PŁYTY WARSTWOWEJ PRZY PAŚMIE ŚWIETLNYM ZA POŚREDNICTWEM KĄTOWNIKA MOCOWANEGO DO PŁATWI.

WYTYCZNE DO MONTAŻU BRAM (PODWIESZENIA, DODATKOWE PODKONSTRUKCJE, MOCOWANIA, ITP.) WEDŁUG PRODUCENTA BRAM.

DOSTAWA I MONTAŻ WW. ELEMENTÓW PRZEZ PRODUCENTA I DOSTAWCĘ BRAM

KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002

POŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW RAM STALOWYCH (RYGLI ORAZ RYGLI I SŁUPÓW) SPRĘŻANE KATEGORII F

LEGENDA:

- S SŁUP STALOWY
- R RYGLE RAM STALOWYCH
- P PŁATEW
- Spp STĘŻENIE POŁACIOWE POPRZECZNE
- Sms STĘŻENIE MIĘDZYSŁUPOWE
- TP TĘŻNIK PŁATWI DACHOWYCH
- Tr TĘŻNIK RYGLI ŚCIENNYCH
- Rs RYGIEL ŚCIENNY
- Rb RYGIEL BRAMY SEGMENTOWEJ
- Sb SŁUP BRAMY SEGMENTOWEJ

Rozpatrywać łącznie z rys. K-5

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY OPRÓCZ PŁATWI I RYGLI ŚCIENNYCH:
 - OCZYSZCZENIE POPRZECZ PIASKOWANIE DO STOPNIA MINIMUM SA 2
 - ZABEZPIECZENIE POPRZECZ MAŁOWANIE
 - GRUBOŚĆ I LICZBA WARSTW FARBY ORAZ JEJ RODZAJ
 - DOBRAĆ NA PODSTAWIEN KATEGORII KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA
2. PŁATWIE DACHOWE I RYGLE ŚCIENNE - CYNKOWANIE OGNIOWE
3. KATEGORIA KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA C2

BUDYNEK USŁUGOWO - MAGAZYNOWO - MIESZKALNY K-79		
KONSTRUKCJA / PROJEKT BUDOWLANY		
SCHEMAT MONTAŻOWY KONSTRUKCJI DACHU HALI STALOWEJ		1:100
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MACIEJ BURKAT NR EWID. MAP/0087/POOK/14 SPEC. KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA	XII 2014 r.
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. JAN GIELAS UPR. NR 347/80 SPEC. KONSTRUKCYJNO - INŻYNIERYJNA	K-4
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE!		